

PRIMĂRIA COMUNEI ILEANDA  
Str. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 43  
Tel.: 0260648607 Fax: 0260648607  
e-mail: prim.ileanda@gmail.com  
Serviciu achiziții publice

---

## CAIET DE SARCINI

**1. Obiectul achiziției :** servicii de verificare periodică pentru toate stingătoarele , hidrantii și stațiile de pompe de incendiu din dotarea clădirilor apartinătoare Primăriei Ileanda, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu care prezintă defecțiuni.

### **2 Caracteristicile serviciului**

Operația de verificare periodică a stingătoarelor este executată avându-se în vedere procedurile specifice de lucru aprobate de Centrul National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.

Serviciul care urmează a fi achiziționat cuprinde **verificarea periodică și încărcarea stingătoarelor aflate în dotarea clădirilor , verificarea hidranților interiori și exteriori și a stațiilor de pompe de incendiu , din toate locațiile.**

Serviciul cuprinde:

- transportul de la beneficiar la prestator ;
- verificarea aspectului exterior și interior și a stării de funcționare a subansamblelor
- înlocuirea pieselor defecte (manometru, furtun de declansare, supapa, con dispensor, dispozitiv de declansare, etc.);
- verificarea stării calitative a agentului de stingere (pulbere/CO<sub>2</sub>) și încărcarea cu agent de stingere corespunzător;
- verificarea la etanșitate a recipientului stingătorului
- sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producător, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări;

La efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu se vor respecta prevederile legislației,

normativelor, reglementărilor tehnice și standardelor în vigoare precum și specificațiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

Verificarea stingătoarelor de incendiu – Un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.

În urma operațiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat. În cazul în care în urma operațiunilor de verificare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la casarea stingătorului.

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu – Un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător este repus în stare de funcțiune în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen. Reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare. În urma operațiunilor de reîncărcare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat. În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la casarea stingătorului.

Repararea stingătoarelor de incendiu – Un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecțiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcțiune. Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare. Repararea se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Singurele operațiuni admise la recipient sunt revopsirea și refacerea acoperirii interioare de protecție.

Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite. În urma operațiunilor de reparare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

### 3. Garanția serviciilor de verificare-încarcare și a pieselor de schimb

- Perioada de garanție pentru serviciile de verificare periodică a stingătoarelor este de min. 12 luni din momentul prestării lor;
- Perioada de garanție pentru piesele de schimb sau (și) materiale va fi obligatoriu de minimum 12 luni. Garanția pieselor de schimb sau (și) a materialelor livrate cade în răspunderea prestatorului, pe toată perioada de garanție definită mai sus.

Ofertantul trebuie sa detina autorizatie pentru efectuarea serviciilor solicitate emisa de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă conform OMAI nr.87/2010,

STINGATOARE P6 - 14 buc.  
STINGATOARE G2 - 5 buc.

SEDIUL PRIMARIEI ILEANDA	9 buc.- P 6	4 buc .- G 2
CAMINUL CULTURAL ILEANDA	3 buc. .- P 6	1 buc .- G 2
PIATA AGROALIMENTARA	2 buc. .- P 6	

Primar,

Cornel Dorel Lar



Întocmit,

ing. Vasile Petrus

